



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 0177094-TSE-05/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 01.12.2025
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 01.12.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI EFG ELEKTRİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ YAYTAŞ MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER 24. CADDE NO:1B YENİŞEHİR DİYARBAKIR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI EFG ELEKTRİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ YAYTAŞ MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE 24. CADDE NO:1B YENİŞEHİR DİYARBAKIR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI efg
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN IEC 61869-1 / 21.10.2024
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



ÜRÜNÜN ADI: AKIM TRANSFORMATÖRÜ
MODEL/TİP: KAT-80/210/65
BEYAN GİRİŞ AKIMI: 80 A (80 A DAHİL)'DEN 600 A'E KADAR (600A DAHİL)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI: 1-5 A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/GÜÇLERİ: 1,25-7,5 VA
BEYAN FREKANSI: 50 HZ
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (UM): 0,72
BEYAN DOĞRULUK SINIFI: ÖLÇÜ SINIFI: 0.2S, 0.5S, 0.2, 0.5, 1, 3, 5, KORUMA SINIFI: 5P, 10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIM (ITH) KA VE SÜRE: 25 KA, 1S
IP SINIFI: IP2X
IK SINIFI: IK07

ÜRÜNÜN ADI: AKIM TRANSFORMATÖRÜ

e-imzalı/e-signed

02.12.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0177094-TSE-05/01nolu belge devamı) : **EFG ELEKTRİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN IEC 61869-1 / 21.10.2024

MODEL/TİP: KAT-80/210/100
BEYAN GİRİŞ AKIMI: 50 A (50 A DAHİL)'DEN 1200 A'E KADAR (1200A DAHİL)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI: 1-5 A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/GÜÇLERİ: 1,5-30 VA
BEYAN FREKANSI: 50 HZ
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (UM): 0,72
BEYAN DOĞRULUK SINIFI: ÖLÇÜ SINIFI: 0.2S, 0.5S, 0.2, 0.5, 1, 3, 5, KORUMA SINIFI: 5P, 10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIM (ITH) KA VE SÜRE: 25 KA, 1S
IP SINIFI: IP2X
IK SINIFI: IK07

ÜRÜNÜN ADI: AKIM TRANSFORMATÖRÜ
MODEL/TİP: KAT-80/210/120
BEYAN GİRİŞ AKIMI: 50 A (50 A DAHİL)'DEN 2000 A'E KADAR (2000A DAHİL)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI: 1-5 A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/GÜÇLERİ: 1,5-30 VA
BEYAN FREKANSI: 50 HZ
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (UM): 0,72
BEYAN DOĞRULUK SINIFI: ÖLÇÜ SINIFI: 0.2S, 0.5S, 0.2, 0.5, 1, 3, 5, KORUMA SINIFI: 5P, 10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIM (ITH) KA VE SÜRE: 25 KA, 1S
IP SINIFI: IP2X
IK SINIFI: IK07

ÜRÜNÜN ADI: AKIM TRANSFORMATÖRÜ
MODEL/TİP: KAT-80/210/150
BEYAN GİRİŞ AKIMI: 50 A (50 A DAHİL)'DEN 3000 A'E KADAR (3000A DAHİL)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI: 1-5 A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/GÜÇLERİ: 2-45 VA
BEYAN FREKANSI: 50 HZ
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (UM): 0,72
BEYAN DOĞRULUK SINIFI: ÖLÇÜ SINIFI: 0.2S, 0.5S, 0.2, 0.5, 1, 3, 5, KORUMA SINIFI: 5P, 10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIM (ITH) KA VE SÜRE: 25 KA, 1S
IP SINIFI: IP2X
IK SINIFI: IK07

e-imzalı/e-signed

02.12.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

