TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	0177094-TSE-03/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	06.06.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	09.08.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	EFG ELEKTRİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	YAYTAŞ MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ 24. CADDE NO:1B YENİŞEHİR DİYARBAKIR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	EFG ELEKTRİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	YAYTAŞ MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ 24. CADDE NO:1B YENİŞEHİR DİYARBAKIR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	0177094-TSE-03/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	efg
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 62271-100 / 12.04.2012

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ
MODEL : ARM-36V-01
TİP : VAKUMLU
VAKUM TÜPÜ: Yueqing Yichen Electric Co., Ltd.
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ : 36 kV
ANMA AKIMI:630 A,1250A
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI : 16 kA / 3 SN
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KUTUP SAYISI : 3
MEKANİZMA TİPİ : YANDAN MEKANİZMALI
KULLANMA YERİNE GÖRE : DAHİLİ TİP, E1, C2, M1, -5°C SINIFI

e-imzalı/e-signed

03.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ERASLAN YILMAZ

TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakınca Mah. Yeni Adıyaman Yolu Bulvarı No:56 Yeşilyurt / MALATYA * Telefon: 0-422-237 56 34 Santral:0-422-237 56 35* Faks: 0-422-237 56 36
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=xqi2arrh adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.