TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	0177094-TSE-02/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	07.04.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	05.05.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	EFG ELEKTRİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	YAYTAŞ MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ 24. CADDE NO:1B YENİŞEHİR DİYARBAKIR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	EFG ELEKTRİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	YAYTAŞ MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ 24. CADDE NO:1B YENİŞEHİR DİYARBAKIR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	0177094-TSE-02/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	EFG ŞEKİL İBARELİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 62271-202 / 13.04.2015

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

YÜKSEK GERİLİM/ALÇAK GERİLİM PREFABRİK TRANSFORMATÖR VE DAĞITIM MERKEZLERİ(BETON TRAFO KÖŞKÜ)
Model/Tip : 1000 kVA için; ABK2550, ABK3800, ABK4350, ABK4800, ABK5440, ABK6000, ABK6490, ABK7500
1600 kVA için; ABK3200, ABK3800, ABK4800, ABK5450, ABK6000, ABK6490, ABK7500
İç Ark Sınıfı(IAC) : AB
Anma Gerilimi : 36 kV, 50 Hz
Anma Kısa Devre Dayanım Akımı ve Süresi: 16/40kA, 1 sn
Boyutlar: YükseklikxGenişlikxDerinlik
1000 kVA için 2500x3530x(2550-3800-4350-4800-5450-6000-6490-7500)
1600 kVA için 2500x3530x(3200-3800-4800-5450-6000-6490-7500)

e-imzalı/e-signed

18.05.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ERASLAN YILMAZ

TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakınca Mah. Yeni Adıyaman Yolu Bulvarı No:56 Yeşilyurt / MALATYA * Telefon: 0-422-237 56 34 Santral:0-422-237 56 35* Faks: 0-422-237 56 36
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr